

EC type examination certificate**EG-Baumusterprüfbescheinigung****CE-0085CU0319**Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) <i>EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Ferrol S.p.A. Via Ritonda 78A, I-37047 San Bonifacio (VR)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Ferrol S.p.A. Via Ritonda 78A, I-37047 San Bonifacio (VR)
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Wall hanging condensing boiler with integrated burner in modulating operation method and with enclosed combustion chamber
Model <i>Modell</i>	BLUEHELIX PRIMA 24C; BLUEHELIX ALPHA...; KALIS...; THETA...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: K 2567 2022 B16 from 23.03.2022 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	21-0734-GWR

13.04.2022 Wgr A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der ZertifizierungsstelleDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-04DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Energy Labelling Energieeffizienzkennzeichnung
BLUEHELIX PRIMA 24C; BLUEHELIX ALPHA 24C KALIS 24 C; THETA 24 C	nominal heat output: 4,1...20,0 kW heat input (Hi): 4,2...20,6 (drinking water: ...25,0) kW nominal heat output: 4,9...20,0 kW heat input (Hi): 5,0...20,6 (drinking water: ...25,0) kW	
BLUEHELIX ALPHA 28C	nominal heat output: 4,7...27,8 kW heat input (Hi): 4,8...28,5 (drinking water: ...28,5) kW	
BLUEHELIX ALPHA 34C	nominal heat output: 4,8...34,0 kW heat input (Hi): 5,0...34,8 (drinking water: ...34,8) kW	
KALIS 34 C; THETA 34 C	nominal heat output: 5,8...34,0 kW heat input (Hi): 6,0...34,8 (Trinkwasser: ...34,8) kW	